

様式9

危険物配管圧力試験報告書

平成 20年 4月 1日

(あて先) 札幌市長

報告者

住 所 札幌市中央区北〇条西〇丁目

氏 名 〇〇株式会社

代表取締役 〇〇 〇〇

| | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| 設 置 者 | 住 所 | 札幌市中央区北〇条西〇丁目 |
| | 氏 名 | 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 |
| 設 置 場 所 | 中 央 区 北〇条西〇丁目 | |
| 製 造 所 等 の 別 ・ 区 分 | 貯蔵所・地下タンク貯蔵所 | |
| 許 可 年 月 日 ・ 番 号 | 平成20年 1月 21日 ・ 札幌中許可第 299号 | |
| 試 験 実 施 場 所 | 札幌市中央区北〇条西〇丁目 | |
| 試 験 実 施 日 時 | 平成20年 3月 31日 11時 | |
| 試 験 実 施 責 任 者 | 住 所 | 札幌市中央区北〇条西〇丁目 |
| | 氏 名 | 〇 〇 〇 〇 |
| 試 験 方 法 | 空気圧0.2MPaにより溶接部分の漏れ試験を実施した。 | |
| 試 験 結 果 | 外観及び漏えい箇所なく、支障ない。 | |
| そ の 他 必 要 事 項 | | |
| ※ 試 験 立 会 者 | 所属 | 階級 氏名 |

※ 受 付 欄

※ 経 過 欄

注1 法人にあっては、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」の欄には名称及び代表者の氏名を記入してください。

2 ※印のある欄には、記入しないでください。