

別記様式第2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

（その1）

| 名 称 | 〇〇不動産(株) 〇〇ビル | | 防 火 管 理 者 | 消 防 次 郎 ㊟ |
|---------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 所 在 地 | 札幌市中央区南〇条西〇丁目 〇番〇号 | | 点検実施 責 任 者 | 表示登録会員番号 13-1-00031 〇〇防災株式会社 代表取締役 安全 一郎 |
| 点検種別 | 機器点検 総合点検 ・（設備等設置維持計画による点検） | 点検年月日 | 平成16年7月15日～ 16年7月30日 | |
| 設 備 名 | 点 検 結 果 | | 措 置 内 容 | 立 会 者 |
| | 判 定 | 不 良 内 容 | | |
| 消火器具 | 良・ 不良 | 粉末消火器1本 本体容器の防錆材料はく り（3F湯沸室） | 廃棄処分し、粉末消火器1 本を補充した（7月13 日） | 消 防 三 郎 ㊟ |
| 屋内消火栓 設備 | 良 ・不良 | | | ㊟ |
| スプリンクラー 設備 | 良・ 不良 | 送水口の袋パッキン1個 亀裂 | 袋パッキン1個交換した （7月14日） | ㊟ |
| 泡消火設備 | 良・ 不良 | ポンプ連成計指示不良 | 連成計を交換し、作動確認 を行なった（7月14日） | ㊟ |
| 連結送水管 | 良 ・不良 | | | ㊟ |
| 連結散水設備 | 良 ・不良 | | | ㊟ |

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

(その2)

| 設備名 | 点検結果 | | 措置内容 | 立会者 |
|------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| | 判定 | 不良内容 | | |
| 自動火災報知設備 | 良・ <input checked="" type="radio"/> 不良 | 3F会議室間仕切変更のため、未警戒部分あり。 | 熱感知器を1個設置した (7月20日) | <input type="radio"/> 印 |
| ガス漏れ火災警報設備 | <input checked="" type="radio"/> 良・不良 | | | <input type="radio"/> 印 |
| 非常警報設備 | 良・ <input checked="" type="radio"/> 不良 | 表示灯1個球切れ(5F) | 表示灯の電球を交換した (7月20日) | <input type="radio"/> 印 |
| 避難器具 | 良・ <input checked="" type="radio"/> 不良 | 避難器具用ハッチの標識 (取扱説明板)紛失 | 取扱説明板を取付けた (7月21日) | <input type="radio"/> 印 |
| 排煙設備 | 良・ <input checked="" type="radio"/> 不良 | 制御盤の鉄骨架台に錆あり。 | 鉄骨架台を塗装した (7月21日) | <input type="radio"/> 印 |
| 誘導灯 | 良・ <input checked="" type="radio"/> 不良 | バッテリーの容量不足 | バッテリーを交換した (7月21日) | <input type="radio"/> 印 |
| | 良・不良 | | | <input type="radio"/> 印 |
| | 良・不良 | | | <input type="radio"/> 印 |
| | 良・不良 | | | <input type="radio"/> 印 |
| | 良・不良 | | | <input type="radio"/> 印 |
| | 良・不良 | | | <input type="radio"/> 印 |

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。