

別記様式第 8

(その 1)

粉 末 消 火 設 備 点 検 票				( 区 画 名 : ) ( 設 備 方 式 : 全 域 ・ 局 所 ・ 移 動 )	
名 称			防 火 管 理 者	ⓐ	
所 在			立 会 者	ⓐ	
点 検 種 別	機 器 ・ 総 合	点 検 年 月 日	年 月 日 ~ 年 月 日		
点 検 者	資 格 番 号	点 検 者 所 属 会 社	社 名	TEL	
	氏 名		住 所		
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容
		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検					
蓄 圧 式 粉 末 消 火 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 剤 貯 蔵 容 器	周 围 の 状 況			
		外 形			
		表 示 ・ 標 識			
	※ 消 火 剤 量	本			
	容 器 弁				
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形			
		電 気 式			
		ガ ス 加 圧			
	指 示 圧 力 計	MPa			
	バ ル ブ 類				
連 絡 管 ・ 集 合 管					
加 圧 式 粉 末 消 火 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 剤 貯 蔵 タ ン ク	周 围 の 状 況			
		外 形			
		表 示 ・ 標 識			
		安 全 装 置			
	消 火 剤 量	Kg			
	放 出 弁				
	放 出 弁 開 放 装 置	外 形			
		電 気 式			
		ガ ス 圧 式			
	バ ル ブ 類				
加 圧 用 ガ ス 容 器 等	加 圧 用 ガ ス 容 器	周 围 の 状 況			
		外 形			
		表 示			
	※ ガ ス 量	本			
	容 器 弁				
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形			
		電 気 式			
ガ ス 圧 式					
圧 力 調 整 器					
連 絡 管 ・ 集 合 管					
定 圧 作 動 装 置					

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
  - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
  - ※印のあるものは、(その 5) に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第 8

粉末消火設備 (その 2)

起 動 用 ガ ス 容 器 等	起 動 用 ガ ス 容 器	外 形			
		表 示			
	※ ガ ス 量		本		
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形			
		電 気 式			
手 動 式					
選 択 弁	本 体	外 形			
		表 示			
		機 能			
	開 放 装 置	外 形			
		電 気 式			
ガ ス 圧 式					
操 作 管 ・ 逆 止 弁	外 形				
	機 能				
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 囲 の 状 況			
		操 作 箱			
		表 示			
		電 源 表 示 灯			
		音 響 警 報 起 動 用 ス イ ッ チ			
		放 出 用 ・ 非 常 停 止 用 ス イ ッ チ			
		表 示 灯			
	保 護 カ バ ー				
	自 動 装 置	火 災 感 知 装 置		専 用 兼 用	
		自 動 ・ 手 動 切 替 装 置			
自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯					
警 報 装 置	外 形				
	音 響 警 報				
	音 声 警 報				
制 御 盤	周 囲 の 状 況				
	外 形				
	表 示				
	電 圧 計		V		
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類				
	ヒ ュ ー ズ 類		A		
	繼 電 器				
	表 示 灯				
	結 線 接 続				
	接 地				
	遅 延 装 置		秒		
	自 動 ・ 手 動 切 替 機 能				
予 備 品 等					

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
  - 6 ※印のあるものは、(その 5) に容器ごとの点検結果を記入すること。

## 別記様式第 8

## 粉末消火設備（その 3）

配管等	管 ・ 管 継 手					
	支持金具 ・ つり金具					
配管の安全装置等	安 全 装 置					
	破 壊 板					
放 出 表 示 灯						
噴射ヘッド	外 形					
	放 射 障 害					
防護区画	区 画 変 更 等					
	開口部の自動閉鎖装置	外 形				
		電気で作動するもの				
		ガス圧で作動するもの				
非常電源（内臓型）	外 形					
	表 示					
	端 子 電 圧			V		
	切 替 装 置					
	充 電 装 置					
	結 線 接 続					
ホース等	周 囲 の 状 況					
	格 納 箱					
	ホ ー ス			m		
	ホ ー ス リ ー ル					
	ノ ズ ル					
	ノ ズ ル 開 閉 弁					
表 示 灯 ・ 標 識 （ 移 動 式 ）						
耐 震 措 置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。