

屋外消火栓設備点検票						
名称				防火管理者	⑩	
所在				立会者	⑩	
点検種別	機器・総合		点検年月日	年 月 日～ 年 月 日		
点検者	資格 番号		点検者 所属会社	社名 TEL		
	氏名 ⑩			住所		
点検 設備名	ポンプ	製造者名		電動機	製造者名	
		型式等			型式等	
点検項目			点検結果			措置内容
			種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機 器 点 検						
水 源	貯水槽	種別				
	水量		m ³			
	水状					
	給水装置					
	水位計					
	圧力計					
	バルブ類					
加 圧 送 水 装 置	ポンプ 機 の 制 御 装 置	周囲の状況				
		外形				
		表示				
		電圧計・電流計	V	A		
		開閉器・スイッチ類				
		ヒューズ類		A		
		継電器				
		表示灯				
		結線接続				
		接地				
予備品等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 9

屋外消火栓設備（その 2）

加 圧 送 水 装 置	起 動 装 置	直 接 操 作 部	周 围 の 状 況				
			外 形				
			表 示				
			機 能				
	起 動 装 置	遠 隔 操 作 部	周 围 の 状 況				
			外 形				
			表 示				
			機 能	専 用	兼 用		
	起 動 装 置	開 閉 水 圧 置	圧 力 スイ ッ チ	設 定 圧 力	MPa		
			起 動 用 圧 力 タ ン ク		MPa		
			機 能	作 動 圧 力	MPa		
	電 動 機	外 形					
		回 転 軸					
		軸 受 部					
		軸 継 手					
	ポ ンプ	機 能					
		外 形					
		回 転 軸					
		軸 受 部					
		グ ラ ン ド 部					
練 成 計 ・ 圧 力 計							
呼 水 装 置	性 能		MPa	ℓ/min			
	呼 水 槽			ℓ			
	バ ル ブ 類						
	自 動 給 水 装 置						
	減 水 警 報 装 置						
性 能 試 験 装 置	フ ー ト 弁						
	性 能 試 験 装 置						
高 架 水 槽 方 式			MPa				
圧 力 水 槽 方 式			MPa				
減 圧 の た め の 措 置							
配 管 等	管 ・ 管 継 手						
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具						
	バ ル ブ 類						
	ろ 過 装 置						
逃 し 配 管							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第9

屋外消火栓設備（その3）

屋外消火栓箱類	屋外消火栓箱	位置・周囲の状況						
		外形						
		表示						
	ホース・ノズル	外形						
		ホースの耐圧性能						
	屋外消火栓	周囲の状況						
		外形						
		標識						
		消火栓開閉弁						
	始動表示灯							
耐震措置								
総合点検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置						
		表示・警報等						
		電動機の運転電流		A				
		運転状況						
	放水圧力		MPa					
	放水量		ℓ/min					
	減圧のための措置							
高架水槽方式・圧力水槽方式	放水圧力		MPa					
	放水量		ℓ/min					
	減圧のための措置							
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。