

動力消防ポンプ設備点検票					
名称			防火管理者	⑩	
所在			立会者	⑩	
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日		
点検者	資格 番号	点検者 所属会社	社名	TEL	
	氏名		住所		
点検設備名	本 体	製造者名			
		型式等			
点検項目		点検結果			措置内容
		種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機 器 点 検					
周囲の状況等					
水 源	貯 水 槽				
	水 量		m ³		
	水 状				
	給 水 装 置				
吸 管 投 入 孔・採水口	周囲の状況				
	吸管投入口				
	採水口	本 体			
		開閉弁			
標 識					
内 燃 機 関	燃 料		ℓ		
	潤 滑 油				
	蓄電池	外 形			
		電 解 液			
		端 子 電 圧	V		
	起 動 装 置				
	動 力 伝 達 装 置				
	冷 却 装 置	ラジエター等			
冷却ファン					
吸 排 気 装 置					
ポ ン プ	本 体				
	真 空	潤 滑 剤			
	ポンプ	自動停止スイッチ			
	計 器 類				
作 動					

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 10

動力消防ポンプ設備 (その 2)

車台装置・搬送装置								
積載器具	装 備							
	吸管・ストレーナー							
	ホース・ノズル等	外 形	ホース ノズル径 m × 本 mm					
		ホースの耐圧性能						
	は し ご							
	破壊器具その他の器具							
総 合 点 検								
運 転 状 況								
吸 水 性 能								
放水性能	放 水 圧 力							
	放 水 量							
走 行 性 能								
備 考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。