

ガス漏れ火災警報設備点検票					
名称				防火管理者	⑩
所在				立会者	⑩
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日～年 月 日		
点検者	資格 番号	点検者 所属会社	社名 TEL		
	氏名		住所		
点検設備名	受信機	製造者名	中継器	製造者名	
		型式等		型式等	
点検項目		点検結果			措置内容
		種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機 器 点 検					
予備電源・非常電源 (内臓型)	外形				
	表示				
	端子電圧		V		
	切替装置				
	充電装置				
	結線接続				
受信機・中継器	周囲の状況				
	外形				
	表示				
	警戒区域の表示装置				
	電圧計		V		
	スイッチ類				
	ヒューズ類		A		
	継電器				
	表示灯				
	電話装置				
	結線接続				
	接地				
	附属装置				
	ガス漏れ表示				
回路導通					
故障表示					
予備品等					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 11 の 2

ガス漏れ火災警報設備 (その 2)

ガス漏れ検知器	外形							
	警戒状況	未警戒部分						
		設置場所・接地位置						
		適応性						
		機能障害						
作動等								
警報装置	音声警報装置	外形						
		取付状態						
		増幅器, 操作部						
		音圧等						
	ガス漏れ表示灯							
	検知区域警報装置	外形						
		取付状態						
		音圧等						
鳴動区域								
総合点検								
同時作動								
検知区域警報装置			db					
総合作動								
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加ガス試験器							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。