

共同住宅用スプリンクラー設備点検票						
名 称				防 火 管理 者	Ⓜ	
所 在				立 会 者	Ⓜ	
点検種別	機器 ・ 総合		点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日		
点 検 者	資格 番号		点 検 者 所属会社	社名 TEL		
	氏名 Ⓜ			住所		
点 検 名 設 備 名	ポ ン プ	製造者名		電 動 機	製造者名	
		型 式 等			型 式 等	
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容
			種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
水 源	貯 水 槽	種別				
	水 量		m ³			
	水 状					
	給 水 装 置					
	水 位 計					
	圧 力 計					
	バ ル ブ 類					
加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	電 動 機 の 制 御 装 置	周 围 の 状 況			
			外 形			
			表 示			
			電 圧 計 ・ 電 流 計	V	A	
			開閉器・スイッチ類			
			ヒ ュ ー ズ 類		A	
			継 電 器			
			表 示 灯			
			結 線 接 続			
			接 地			
予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 30

共同住宅用スプリンクラー設備 (その 2)

加 圧 送 水 方 式 装 置	起 動 装 置	起 開 閉 動 用 水 圧 装 置	圧力スイッチ	設定圧力	MPa			
			起動用圧力タンク		MPa			
			機 能	作動圧力	MPa			
	ポ 電 動 機	外 回 軸 軸 機	形					
			軸					
			受 部					
			継 手					
			機 能					
	ポ ン プ	外 回 軸 グ ラ ン ド 部	形					
			軸					
			受 部					
			部					
			連成計・圧力計					
	呼 水 装 置	呼 水 槽 バ ル ブ 類 自 動 給 水 装 置 減 水 警 報 装 置 フ ー ト 弁 性 能 試 験 装 置	MPa	ℓ/min				
			ℓ					
	高 架 水 槽 方 式 圧 力 水 槽 方 式	MPa						
		MPa						
減 圧 の た め の 装 置								
配 管 等	管 ・ 管 継 手							
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具							
	バ ル ブ 類							
	ろ 過 装 置							
	逃 し 配 管							
標 識								

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 30

共同住宅用スプリンクラー設備（その 3）

送 水 口	周 囲 の 状 況					
	外	形				
	標	識				
※ス プリ ンク ラー ヘ ッド	外	形				
	感	熱 障 害				
	散	水 分 布 障 害				
	未	警 戒 部 分				
	適	応 性				
※制 御 弁	バルブ本体・付属品					
	標	識				
※ 表 示 器	外	形				
	作	動 表 示 灯				
	制	御 弁 表 示 灯				
	通	電 表 示 灯				
自 動	※発信部（流水 検知装置・圧力 検知装置）	バルブ本体等		MPa		
		<small>リターディング・チャンパー</small>				
警 報	受信部(表示装置)	圧カスイッチ	設定圧力 MPa	設定圧力 MPa		
		周 囲 の 状 況				
		外 形				
		表 示 機 能				
装 置	※音声警報装置	警 報 機 能				
		外 形				
		取 付 状 態				
		警 報 音				
		鳴 動 方 式				
耐	震	措	置			

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 票中※印のあるものは、（その5）に住戸、共用室又は管理人室ごとの点検結果を記入すること。

総 合 点 検								
共同住宅用スプリンクラー設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置					
			表示・警報等					
			電動機の運転電流		A			
			運 転 状 況					
		※ 放 水 圧 力		MPa				
		減圧のための措置						
	高架水槽等	表示・警報等						
		※ 放 水 圧 力		MPa				
		減圧のための措置						
	備							
考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 票中※印のあるものは、（その 5）に住戸、共用室又は管理人室ごとの点検結果を記入すること。

