

別記様式 3

スプリンクラー設備の概要表

水 源	専用・兼用	地下ピット・床置き・その他 ()		有効水量 (当該設備用)	m ³		
加 圧 送 水 装 置	ポンプ方式	ポンプ、電動機	専用・兼用	口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力			
			電圧	V	φ × L/min × m × Kw		
	ユニット型	呼水装置	有・無	有効容量	L	減水警報の表示場所	
		起動用圧力タンク	有・無	容 量	L	ポンプ設置場所	
高架水槽方式	有効落差	m	圧力水槽方式	加圧圧力	MPa	内容積 m ³	
ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド 等	閉鎖型 (高感度)	(温度 °C 個) ・ (温度 °C 個)				減 圧 弁	
	閉鎖型 (標準型)	(温度 °C 個) ・ (温度 °C 個)					
	小 区 画 型	(温度 °C 個) ・ (温度 °C 個)				有 ・ 無	
	側 壁 型	(温度 °C 個) ・ (温度 °C 個)					
開放型ヘッド	個 ・ 補助散水栓 個						
設 備 の 方 式	湿式・乾式・予作動式		自動警報装置	流水検知装置	A 個	圧力検知装置 個	
ポンプ起動方式	起動用圧力開閉装置・流水検知装置・その他 ()				送水口 (双口型)	個	
起動感知方式	スプリンクラーヘッド・感知器・その他 ()			手動式開放弁			
一 斉 開 放 弁	A 個		電 動 弁 等	A 個			
配 管	管	立ち上がり管口径	A	材質	専用・兼用 (設備)		
	弁 類	止水弁	逆上弁		その他 ()		
放 水 型 ヘ ッ ド	固定式 (個) ・ 可動式 (個)		一斉開放弁	A 個			
加 圧 送 水 装 置	放水型ヘッド用ポンプ	ポンプ、電動機	専用・兼用	口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力			
			電圧	V	φ × L/min × m × Kw		
	ユニット型	呼水装置	有・無	有効容量	L	減水警報の表示場所	
		起動用圧力タンク	有・無	容 量	L	ポンプ設置場所	
起 動 感 知 方 式	感知器・走査型の感知器・その他 ()						
配 管	管	立上がり管口径	A	材質	専用・兼用 (設備)		
	弁 類	止水弁	逆止弁		その他 ()		
ブ ー ス タ ー	ポンプ、電動機	口径 × 吐出量 × 全揚程 × 出力			補助水槽		
		φ × L/min × m × Kw					
		φ × L/min × m × Kw					
補 助 加 圧 装 置	ポンプ、電動機	φ × L/min × m × Kw					
		φ × L/min × m × Kw					
		φ × L/min × m × Kw					
電 源	常用電源	単相 ・ 三相 AC V 電灯回路 ・ 動力回路					
		DC V AH	充電方式	トリクル ・ 浮動	使用別	専用・共用	
	非常電源	自家発電設備	単相 ・ 三相 AC ・ DC V KVA			使用別	専用・共用
		蓄電池設備	DC V AH	充電方式	トリクル ・ 浮動	使用別	専用・共用
非常電源専用受電設備		単相 ・ 三相 AC V					
配 線	常用電源回路	露出ケーブル、電線管露出、電線管理設、その他 ()					
	非常電源回路	耐火電線、電線管露出、戦線管理設、その他 ()					
	警 報 回 路	耐熱電線、電線管露出、電線管理設、その他 ()					
	そ の 他 の 回 路	IV 電線、露出ケーブル、電線管露出、電線管理設、その他 ()					
そ の 他							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
 2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと。