

給水設備設置計画事前協議書

年 月 日

(あて先) 札幌市保健所長

給水施設設置者 住 所
 (又は代理人) 氏 名
 電 話
 F A X

札幌市簡易専用水道指導要領第7条の規定に基づき、当該給水設備に係る設置計画について下記のとおり提出します。

記

【設計者】

住 所		電 話	
氏 名	担当者	F A X	

【給水設備を設置する施設の概要】

名 称	所在地 札幌市 区		
用 途	<input type="checkbox"/> 共同住宅 (<input type="checkbox"/> 分譲: 戸 <input type="checkbox"/> 賃貸: 戸) <input type="checkbox"/> 社宅 () <input type="checkbox"/> 寄宿舍 <input type="checkbox"/> 戸建住宅 (戸) <input type="checkbox"/> 事務所 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> 店舗 <input type="checkbox"/> 旅館 <input type="checkbox"/> 工場 <input type="checkbox"/> その他 ()		
規 模	建 築 物	地上 階地下 階 延べ床面積:	m ²
	給水場所面積	m ²	給水予定人口 人
給 水 方 式	<input type="checkbox"/> 圧力タンク方式 <input type="checkbox"/> ポンプ加圧方式 <input type="checkbox"/> 高置水槽方式 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 直結給水個所有 ()		
貯 水 槽	受 水 槽	総容量 m ³ (H m× m× m)	有効容量 m ³ (H m)
	高 置 水 槽	総容量 m ³ (H m× m× m)	有効容量 m ³ (H m)
	他 ()	総容量 m ³ (H m× m× m)	有効容量 m ³ (H m)
給 水 ポ ン プ	台数: 台	性能: リットル/min	全揚程: m
雑用水	給水系統	<input type="checkbox"/> 飲料系統と同じ <input type="checkbox"/> 飲料系統と別 水源 <input type="checkbox"/> 水道水 <input type="checkbox"/> 井水等	
	水 槽	<input type="checkbox"/> 飲料用水槽と兼用 <input type="checkbox"/> 飲料用水槽と別 (H m× m× m)	

【給水設備の構造】

項 目	基 準 値	設 計 値	判 定
給 水 管	点 検 箇 所	点検用配管スペースの設置	<input type="checkbox"/> 有 (場所) <input type="checkbox"/> 無
	設 置 状 況	汚染する設備を貫通しない	貫通箇所 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		他の管との識別可能な措置	方法
	材 質	赤水の発生防止ができる	材質
	継 手		継手
	直結給水せん	受水槽手前等に直結せん設置	<input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無
クロスコネクション	他の配管設備との連結の有無	連結場所 <input type="checkbox"/> 有 () <input type="checkbox"/> 無	

項目	基準値	受水槽		高値水槽		
		設計値	判定	設計値	判定	
貯水槽室の措置	設置場所	建築物内で維持管理容易な場所	場所		場所	
	点検空間	上部 1m 以上、周壁・下部 60cm 以上	m、cm		m、cm	
	水槽上部	給水管以外の配管設備の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	地下ビット式の 場合	昇降の安全対策措置をとること	方法		/	
		点検口は出入り容易な位置	位置			
		点検口の真下に貯水槽ないこと	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		ビット内には汚染管等ないこと	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		十分な換気設備を設置すること	設備			
		十分な照明設備を設置すること	設備			
		適切な床面排水構造とすること	構造			
排水槽等の有無と離間距離		<input type="checkbox"/> 有 (m) <input type="checkbox"/> 無				
排水ポンプの有無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無					
貯水槽の構造	容量	過大でないこと	日糧の /		日糧の /	
	兼用	消火水槽との兼用の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	槽数	2槽式とすること	槽式		槽式	
	内部配管	給水管以外の配管設置禁止	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	内部点検空間	高水位と水槽天井には十分な点検空間を確保すること	cm		cm	
	流出管の位置	槽底の沈積物を吸引しない高さ	cm		cm	
	流入部流出部関係	停滞水を生じない位置関係				
	材質	水槽内部は防錆材質であること	材質		材質	
	マンホール	直径 60 cm 以上	cm		cm	
		立ち上げおおむね 10 cm	cm		cm	
		ふたは鍵付き防水密閉構造	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
		1 槽当たりの個数	個		個	
	通気管	汚水が流入しない立ち上げ	cm		cm	
開口部の防虫網		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
(管径 ÷ 流出管口径) ≥ 1 / 2		管径 cm 比 / 流出管口径 cm		管径 cm 比 / 流出管口径 cm		
オーバーフロー管	排水口空間 ≥ 15 cm	cm		cm		
	吐水口空間の確保 (ボールタップの呼び径)	(cm) cm		(cm) cm		
	開口部の防虫網	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
水抜管	間接排水とすること	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	取り付け位置は水槽の最底部	位置		位置		
	排水用ホッパーの口径	cm		cm		