

様式第4のチ（第4条、第5条関係）

屋外貯蔵所構造設備明細書

事業の概要	石油製品の販売を業とする。 メーカー専用の潤滑油基地として、金属製ドラムを貯蔵する。
区画内面積	80㎡（8m×10m）
さく等の構造	高さ1.2mの軽量鉄骨に不燃性フェンスを張る。 出入口1ヶ所
地盤面の状況	地盤はコンクリートとし、周囲の地盤より0.1m高くし、さく内に排水溝を設ける。
架台の構造	鉄骨構造 高さ5m
消火設備	第5種粉末消火器（6kg×2本）
工事請負者 住所氏名	札幌市南区真駒内幸町 丁目 設備株式会社 代表取締役 （担当者） 電話 -

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。