

危険物配管圧力試験報告書

平成 20年 4月 1日

(あて先) 札幌市長

報告者

住 所 札幌市中央区北 条西 丁目

氏 名 株式会社
代表取締役

設 置 者	住 所	札幌市中央区北 条西 丁目
	氏 名	株式会社 代表取締役
設 置 場 所	中 央 区 北 条西 丁目	
製 造 所 等 の 別 ・ 区 分	貯蔵所・地下タンク貯蔵所	
許 可 年 月 日 ・ 番 号	平成20年 1月 21日 ・ 札消中許可第 299号	
試 験 実 施 場 所	札幌市中央区北 条西 丁目	
試 験 実 施 日 時	平成20年 3月 31日 11時	
試 験 実 施 者 責 任 者	住 所	札幌市中央区北 条西 丁目
	氏 名	
試 験 方 法	空気圧0.2MPaにより溶接部分の漏れ試験を実施した。	
試 験 結 果	外観及び漏えい箇所なく、支障ない。	
そ の 他 必 要 事 項		
試 験 立 会 者	所 属	階 級 氏 名
受 付 欄		経 過 欄
<p>注1 法人にあっては、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」の欄には名称及び代表者の氏名を記入してください。</p> <p>2 印のある欄には、記入しないでください。</p>		