

別記様式第 2

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果総括表

(その 1)

名 称	〇〇不動産(株) 〇〇ビル		防 火 管 理 者	消 防 次 郎 (印)
所 在 地	札幌市中央区南〇条西〇丁目 〇番〇号		点検実施 責 任 者	表示登録会員番号 13-1-00031 〇〇防災株式会社 代表取締役 安全 一郎
点 検 種 別	機器点検・ 総合点検 ・(設備等設置維持計 画による点検)	点 検 年 月 日	平成 16 年 7 月 15 日 ~16 年 7 月 30 日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判 定	不 良 内 容		
消火器具	良・ 不良	粉末消火器 1 本 本体容器の防錆材料はく り (3 F 湯沸室)	廃棄処分し、粉末消火器 1 本を補充した (7 月 13 日)	消 防 三 郎 (印)
屋内消火栓 設備	良 ・不良			(印)
スプリンクラー 設備	良・ 不良	送水口の袋パッキン 1 個 亀裂	袋パッキン 1 個交換した (7 月 14 日)	(印)
泡消火設備	良・ 不良	ポンプ連成計指示不良	連成計を交換し、作動確認 を行なった (7 月 14 日)	(印)
連結送水管	良 ・不良			(印)
連結散水設備	良 ・不良			(印)

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 2

(その 2)

設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者
	判定	不良内容		
自動火災報知設備	良・不良	3 F 会議室間仕切変更のため、未警戒部分あり。	熱感知器を 1 個設置した (7 月 20 日)	印
ガス漏れ火災警報設備	良・不良			印
非常警報設備	良・不良	表示灯 1 個球切れ (5 F)	表示灯の電球を交換した (7 月 20 日)	印
避難器具	良・不良	避難器具用ハッチの標識 (取扱説明板) 紛失	取扱説明板を取付けた (7 月 21 日)	印
排煙設備	良・不良	制御盤の鉄骨架台に錆あり。	鉄骨架台を塗装した (7 月 21 日)	印
誘導灯	良・不良	バッテリーの容量不足	バッテリーを交換した (7 月 21 日)	印
	良・不良			印
	良・不良			印
	良・不良			印
	良・不良			印
	良・不良			印

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。

2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容にその内容を記入すること。

3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。