

屋内消火栓設備点検票						
名 称				防 火 者 管理 者	ⓐ	
所 在				立 会 者	ⓐ	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日			
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所 属 会 社	社名		TEL	
	氏名		住所			
点 検 名 設 備 名	ポンプ	製造者名		電 動 機	製造者名	
		型式等			型式等	
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
水 源	貯 水 槽	種別				
	水 量		m ³			
	水 状					
	給 水 装 置					
	水 位 計					
	圧 力 計					
	バ ル ブ 類					
加 圧 送 水 装 置 式	ポ ンプ 機 制 御 装 置	周 围 の 状 況				
		外 形				
		表 示				
		電 圧 計 ・ 電 流 計	V	A		
		開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類				
		ヒ ュ ー ズ 類		A		
		継 電 器				
		表 示 灯				
		結 線 接 続				
		接 地				
		予 備 品 等				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 方 式 装 置	起 動 装 置	直接操作部	周囲の状況				
			外形				
			表示				
			機能				
		遠隔操作部	周囲の状況				
			外形				
			表示				
			機能	専用	兼用		
		遠隔起動部	周囲の状況				
			外形				
			機能				
		起 動 用 水 圧 開閉装置	圧力スイッチ	設定圧力	MPa		
	起動用圧力タンク			MPa			
	機能		作動圧力	MPa			
	電 動 機	外形					
		回転軸					
		軸受部					
		軸継手					
		機能					
	ポ ン プ	外形					
		回転軸					
		軸受部					
		グランド部					
		連成計・圧力計					
	呼 水 装 置	性能	MPa	ℓ/min			
		呼水槽		ℓ			
		バルブ類					
自動給水装置							
減水警報装置							
フ ー ト 弁	性能試験装置						
	高 架 水 槽 方 式		MPa				
減 圧 の た め の 措 置	圧 力 水 槽 方 式		MPa				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備（その3）

配管等	管・管継手							
	支持金具・つり金具							
	バルブ類							
	ろ過装置							
	逃し配管							
屋内消火栓箱等	消火栓箱		周囲の状況					
			外形					
			表示					
	ホース・ノズル	外形	1号消火栓	ホース m×	ノズル径 本 mm			
			易操作性1号消火栓・2号消火栓	鑑栓第	— 号			
		操作性						
		ホースの耐圧性能						
	消火栓開閉弁							
	表示灯			専用	兼用			
	始動表示灯							
使用方法の表示								
耐震措置								
総合点検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置						
		表示・警報等						
		電動機の運転電流			A			
		運転状況						
	放水圧力			MPa				
	放水量			ℓ/min				
	減圧のための措置							
高架水槽方式・ 圧力水槽方式		放水圧力			MPa			
		放水量			ℓ/min			
		減圧のための措置						
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。