

別記様式第7

(その1)

ハロゲン化物 (ハロン2402、1211、1301、HFC23、HFC227) 消火設備点検票			(区画名:) (設備方式: 全域・局所・移動)		
名称			防火管理者	㊦	
所在			立会者	㊦	
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日	～	年 月 日
点検者	資格 番号	点検者 所属会社	社名 TEL		
	氏名 ㊦		住所		
点検項目		点検結果			措置内容
		種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機器点検					
蓄圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況			
		外形			
		表示・標識			
	※ 消火剤量		本		
	容器弁開放装置	外形			
		電気式			
		ガス圧式			
指示圧力計					
連結管・集合管					
加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵タンク	周囲の状況			
		外形			
		表示・標識			
		安全装置			
	消火剤量		kg		
	放出弁				
	放出弁開放装置	外形			
		電気式			
		ガス圧式			
	バルブ類				
加圧用ガス容器等	加圧用ガス容器	周囲の状況			
		外形			
		表示			
	※ ガス量		本		
	容器弁開放装置	外形			
		電気式			
ガス圧式					
圧力調整器					
連結管・集合管					

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第7

ハロゲン化物消火設備 (その2)

起 動 用 ガ ス 容 器 等	起 動 用 器	外 形 示 表				
	※ ガ ス 容 器	量 弁	本			
	容 器 弁 開 放 装 置	外 形 示 表				
		電 気 式 手 動 式				
選 択 弁	本 体	外 形 示 表				
		機 能				
	開 放 装 置	外 形 示 表				
操 作 管 ・ 逆 止 弁		電 気 式				
		ガ ス 圧 式				
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 囲 の 状 況				
		操 作 箱				
		表 示 灯				
		電 源 表 示 灯				
		音 響 警 報 起 動 用 スイッチ				
		放 出 用 ・ 非 常 停 止 用 スイッチ				
		表 示 灯				
	保 護 カ バ ー					
	自 動 式 起 動 装 置	火 災 感 知 装 置	専 用 兼 用			
		自 動 ・ 手 動 切 替 装 置				
自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯						
警 報 装 置		外 形 示 表				
		音 響 警 報				
		音 声 警 報				
制 御 盤	周 囲 の 状 況	外 形 示 表				
		電 圧 計	V			
		開 閉 器 ・ スイッチ類				
	ヒ ュ ー ズ 類	電 器	A			
		表 示 灯				
	結 線 接 続 地	接 地				
		遅 延 装 置	秒			
	自 動 ・ 手 動 切 替 機 能					
	放 出 制 御 機 能					
	制 御 盤 用 音 響 警 報 装 置					
	予 備 品 等					

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第7

ハロゲン化物消火設備（その3）

配管等	管・管継手					
	支持金具・つり金具					
配管の安全装置等	安全装置					
	破壊板					
消火剤等排出措置						
放出表示灯						
噴射ヘッド	外形					
	放射障害					
防護区画	区画変更等					
	開口部の自動閉鎖装置	外形				
		電気で作動するもの				
		ガス圧で作動するもの				
非常電源（内蔵型）	外形					
	表示					
	端子電圧		V			
	切替装置					
	充電装置					
	結線接続					
ホース等	周囲の状況					
	格納箱					
	ホース		m			
	ホースリール					
	ノズル					
	ノズル開閉弁					
表示灯・標識（移動式）						
耐震措置						

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。