

消防機関へ通報する火災報知設備点検票							
名 称					防 火 管理者	㊟	
所 在					立会者	㊟	
点検種別	機 器	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日				
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所属会社	社名 TEL				
	氏名 ㊟		住所				
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容		
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検							
火 災 通 報 装 置 本 体	予 備 電 源	外 形					
		表 示					
		結 線 接 続					
		電 圧		V			
		切 替 装 置					
	予 備 電 源	充 電 装 置					
		周 囲 の 状 況					
		外 形					
		表 示					
		ヒ ュ ー ズ 類		A			
		予 備 品 等					
		起 動 機 能					
		優 先 通 報 機 能					
		通 報 頭 出 し 機 能					
		蓄 積 音 声 情 報 機 能					
		再 呼 出 し 機 能					
		通 話 機 能 等 (特定火災通報装置を除く。)	消防機関側からの呼返し				
			不応答時の通報継続				
			切 替				
通話中断時の呼返し							
通 話 機 能 等 (特定火災通報装置に限る。)	ハンズフリー通話への移行						
	切 替						
	電話回線の保持						
モ ニ タ ー 機 能							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。