

非常警報器具及び設備点検票						
名 称				防 火 者 管理 者	㊟	
所 在				立 会 者	㊟	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日			
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所 属 会 社	社 名 TEL			
	氏名		住 所			
点 検 設 備 名	操作部・ 複合装置	製造者名 型 式 等	増 幅 器	製造者名 型 式 等		
	点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
非常電源 (内蔵型)	外 形					
	表 示					
	端 子 電 圧		V			
	切 替 装 置					
	充 電 装 置					
非 常 べ ル ・ 自 動 式 サ イ レ ン	起 動 装 置	周 囲 の 状 況				
	機 器	外 形				
		表 示				
		機 能				
	操 作 部 ・ 複 合 装 置	外 形				
		表 示				
		電 圧 計		V		
	サ イ レ ン	ス イ ッ チ 類				
		ヒ ュ ー ズ 類		A		
		継 電 器				
	表 示 灯	表 示 灯				
		結 線 接 続				
		接 地				
		予 備 品 等				
	サ イ レ ン	外 形				
取 付 状 態						
音 圧 等						
表 示 灯	鳴 動 方 式	一 斉 区 分 相 互 再 鳴 動				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

放 送 設 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況			
		外 形			
		押 し ボ タ ン 等			
		発 信 機 ・ 非 常 電 話			
		自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動			
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況			
		外 形			
		表 示			
		電 圧 計	V		
		ス イ ッ チ 類			
		保 護 板			
		ヒ ュ ー ズ 類	A		
		継 電 器			
		計 器 類			
		表 示 灯			
		結 線 接 続			
		接 地			
		回 路 選 択			
		2 以 上 の 操 作 部 等			
		遠 隔 操 作 器 の 連 動			
		非 常 用 放 送 切 替			
		※ 地 震 動 予 報 等 に 係 る 放 送 切 替			
		回 路 短 絡			
		音 声 警 報 音			
		火 災 音 信 号			
	マ イ ク ロ ホ ン				
	予 備 品 等				
ス ピー カー	外 形				
	取 付 状 態				
	音 圧 等				
	鳴 動 方 式	一 斉 区 分 相 互 再 鳴 動			
	音 量 調 整 器				
表 示 灯					
警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況				
	外 形				
	機 能				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号りに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

