

排煙設備点検票						
名 称				防 火 管理者	㊟	
所 在				立会者	㊟	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日			
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL			
	氏名		住所			
点 設 備 名	排 煙 機	製造者名				
		型 式 等				
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
防 煙 区 画 壁	固 定 壁					
	可 動 壁	周 围 の 状 況				
		外 形 機 能				
排 煙 口 給 気 口	周 围 の 状 況					
	外 形 機 能					
	周 围 の 状 況					
風 道	外 形					
	支 持 部					
	防 火 ダ ン パ ー					
	接 続 部					
	周 围 の 状 況					
電 動 機 の 制 御 装 置	制 御 盤	外 形				
		表 示				
	電 圧 計 ・ 電 流 計		V	A		
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類					
	ヒ ュ ー ズ 類			A		
	継 電 器					
	表 示 灯					
	結 線 接 続					
	接 地					
	予 備 品 等					

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

起 動 装 置	自動式起動装置							
	手 動 式 起 動 装 置	手 動 操 作 箱	周囲の状況					
			外 形					
			表 示					
	ハンドル・レバー等							
排 煙 機 ・ 給 気 機	外 形							
	電 動 機	回 転 軸						
		軸 受 部						
		動力伝達装置						
	回 転 羽 根 等	機 能						
		回 転 軸						
軸 受 部								
排 煙 出 口								
総 合 点 検								
排 煙 機 ・ 給 気 機								
可 動 壁								
電 動 機 の 運 転 電 流				A				
運 転 状 況								
回 転 羽 根								
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	形 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	形 式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。