

小型ボイラー設置報告書

事業の種類		事業所の名称		事業所の所在地		
教育		札幌市立 小学校 電話(621-0000)		札幌市中央区北 条西 丁目		
使用の目的		給食調理用				
ボイラー室	構造	木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他	床面積	延 32.4 m ²		
	出入口の構造	<input checked="" type="checkbox"/> 外開き式 <input type="checkbox"/> 引戸式	出入口の数	外開き式 2		
燃料室炉壁の構造		普通れんが壁 <input type="checkbox"/> 空令れんが壁 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 水冷壁	燃焼方式	手 だ き ストーカ燃焼 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> バーナ燃焼		
燃 料	石炭 <input type="checkbox"/> 重油 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> その他	給水装置	種 類	給水能力	数	
			給水ポンプ	1400 kg/hr	1	
給水加熱器	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	給水処理装置	形 式	処理そのの内径及び長さ	処理能力	
			全自動軟水器 MS-10	160mm×748mm mm× mm	600 リットル/hr リットル/hr	
自動制御方式		<input checked="" type="checkbox"/> 全自動 <input type="checkbox"/> 燃焼系 <input type="checkbox"/> その他	インタロック装置		<input checked="" type="checkbox"/> 低水位燃焼しゃ断 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 失火時燃焼しゃ断 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> その他	
ストレージタンク	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	煙 突	構 造	口 径	高 さ	
			<input checked="" type="checkbox"/> 鋼板製 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート製 <input type="checkbox"/> その他	0.4 m	9.6 m	

平成15年 1月30日

札幌市立 小学校
使用者 職 氏名 校長 人事 太郎 印

札幌市人事委員会
様
労働基準監督署長

備考
から までの欄は、該当する事項に 印を付すること。