様式第２０号（安衛則第88条関係）

新　設
事務所換気設備設置　移　転　届
変　更

①建築物の名称	札幌市役所本庁舎	所在地	札幌市中央区北１条西２丁目
②建築物の用途	事　務　所		
③建築物の大きさ	延床面積　42,205.97　㎡	階　数	地上　１９　階　　地下　１　階
④利用事業場数	１	利用労働者数	３，０００名
⑤設備の種類	(イ)空気調和設備　　ロ　機械換気設備		
⑥方式	(イ)単一ダクト方式　　ロ　各階ユニット方式 ハ　二次誘引ユニット方式　　ニ　二重ダクト方式 ホ　ファンコイルユニット方式　　ヘ　パッケージ方式 ト　その他（　　）		
⑦空気の処理　空気の浄化方法	プレフィルター付中性能フィルター（ＮＢＳ９０%以上）		
⑦空気の処理　減湿・与湿方法	気化式加湿（セラミック素子）		
⑦空気の処理　加温方法	温水コイル		
⑦空気の処理　冷却方法	冷水コイル		
⑦空気の処理　その他			
⑧換気能力	供給空気量　15,000　㎥／時　　排出空気量　4,520　㎥／時 外気と還流空気との混合率　　３０　％		
⑨送風機又は排風機	種　類　両吸込リミットロード（２台）	能　力	7,500 ㎥／時×２台
⑩主要構造部分の構造	別紙（１）図のとおり		
⑪空気の供給又は排出の系統	別紙（２）図のとおり		
⑫設備点検の要領	１日１回の巡回整備点検 及び随時，機器の清掃交換作業の実施		

平成１５年　３月２０日

使用者　職　　氏名　札幌市長　〇〇　〇〇　　印

札幌市人事委員会
　　様
労働基準監督署長

備考
1　⑤の欄及び⑥の欄は，該当するものに〇を付すること。ただし，⑥の欄の「ト　その他」に〇を付した場合は，（　）内にその方式の名称を記入すること。
2　⑩の欄及び⑪の欄は，なるべく詳細に記入すること。ただし，図面を添附した場合は，記載を要しないこと。
3　この届書に記載しきれない事項は，別紙に記載して添附すること。