

様式 1

## 給水設備設置計画事前協議書

年 月 日

(あて先) 札幌市保健所長

給水設備設置者 住 所  
(又は代理人) 氏 名  
電 話  
F A X

札幌市給水設備の構造及び維持管理等に関する指導要綱第 8 条の規定に基づき、当該給水設備に係る設置計画について下記のとおり提出します。

記

【設計者】

住 所		電 話	
氏 名	担当者	F A X	

【給水設備を設置する施設の概要】

名 称	所在地	札幌市 区		
用 途	共同住宅 ( 分譲 : 戸 賃貸 : 戸 ) 社宅 ( ) 寄宿舍 戸建住宅 ( 戸 ) 事務所 学校 病院 店舗 旅館 工場 その他 ( )			
規 模	建 築 物	地上 階地下 階 延べ床面積 : m <sup>2</sup>		
	給水場所面積	m <sup>2</sup>	給水予定人口	人
使 用 水	札幌市水道水 井水 その他 ( )			
給 水 方 式	圧力タンク方式 ポンプ加圧力方式 高置水槽方式 その他 ( ) 直結給水個所有 ( )			
貯 水 槽	受 水 槽	総容量 m <sup>3</sup> (H m× m× m)	有功容量 m <sup>3</sup> (H m)	
	高 置 水 槽	総容量 m <sup>3</sup> (H m× m× m)	有功容量 m <sup>3</sup> (H m)	
	他 ( )	総容量 m <sup>3</sup> (H m× m× m)	有功容量 m <sup>3</sup> (H m)	
給 水 ポ ン プ	台数 : 台	性能 : リットル / min	全揚程 : m	
浄 水 設 備	ろ過器 ( 台 ) 除鉄器 ( 台 ) 曝気装置 ( 台 ) その他 ( : 台 ) 無			
雑用水	給水系統	飲料系統と同じ	飲料系統と別	水 源 水道水 井水等
	水 槽	飲料用水槽と兼用	飲料用水槽と別	( H m× m× m )

【給水設備の構造】

項 目	基 準 値	設 計 値	判 定	
井 水 等	設 置 場 所	建築物内で維持管理容易な場所	場所	
	又 は 取 水 場 所	排水槽等から水平距離 5 m 以上	排水槽等 有 ( 距離 m ) 無	
	ケージング	床面から 30 cm 以上立ち上げ	cm	
	塩素滅菌器	2 台以上設置 ( 注入位置 方法 )	台 ( 位置 方法 )	
	虫卵除去	虫卵除去装置の設置	有 ( 場所 : 台 ) 無	
給 水 管	点 検 箇 所	汚染する設備を貫通しない	貫通箇所 有 無	
	設 置 状 況	他の管との識別可能な措置	方法	

項 目		基 準 値	設 計 値		判 定	
給水管	材質・継手	赤水の発生防止ができるもの	材質 継手			
	直結給水 せんの設置	受水槽手前等に直結せん設置	有(場所) 無			
	クロスコネクション	他の配管設備との連結の有無	連結箇所 有( ) 無			
項 目		基 準 値	受 水 槽		高 置 水 槽	
			設 計 値	判 定	設 計 値	
貯水 槽室 の 措 置	設置場所	建築物内で維持管理容易な場所	場所		場所	
	点検空間	上部1m以上,周壁・下部60cm以上	m, cm		m, cm	
	水槽上部	給水管以外の配管設置の有無	有 無		有 無	
	地 ピ ット の 場 下 式 合	昇降の安全対策措をとること	方法	/		
		点検口は出入り容易な位置	位置			
		点検口の真下に貯水槽ないこと	有 無			
		ピット内には汚水管等ないこと	有 無			
		十分な換気設備を設置すること	設置			
		十分な照明設備を設置すること	設置			
		適切な床面排水槽構造とすること	構造			
排水槽等の有無と離間距離	有(m) 無					
排水ポンプの有無	有 無					
貯水 槽 の 構 造	容 易	過 大 で な い こ と	日量の /		日量の /	
	兼 用	消 火 水 槽 と の 兼 用 の 有 無	有 無		有 無	
	槽 数	2 槽 式 と す る こ と	槽式		槽式	
	内 部 配 管	給 水 管 以 外 の 配 管 設 備 禁 止	有 無		有 無	
	内 部 点 検 空 間	高水位と水槽天井には十分な点検空間を確保すること	cm		cm	
	流 出 管 の 置 位	槽底の沈積物を吸引しない高さ	cm		cm	
	流 入 部 流 出 部 関 係	停滞水を生じない位置関係				
	材 質	水槽内部は防錆材質であること	材質		材質	
	マ ン ホ ー ル	直 径 6 0 c m 以 上	cm		cm	
		立 ち 上 げ お お む ね 1 0 c m	cm		cm	
		ふたはかぎ付き防水密閉構造	有 無		有 無	
	通 気 管	1 槽 当 た り の 個 数	個		個	
		汚 水 が 流 入 し な い 立 ち 上 げ 開 口 部 の 防 虫 網	有 無			
		(管径÷流出管口径) 1/2	管径 cm / 流出管口径		管径 cm / 流出管口径	
	オ ー バ ー フ ロ ー 管	排水口空間 15cm	cm		cm	
吐水口空間の確保 (ボールタップの呼び径)		cm ( cm)		cm ( cm)		
開 口 部 の 防 虫 網		有 無		有 無		
水 抜 管	間 接 排 水 と す る こ と	有 無		有 無		
	取 り 付 け 位 置 は 水 槽 の 最 底 部	位置		位置		
	排 水 用 ホ ッ パ ー の 口 径	cm		cm		